

rzędna terenu	52,10		52,10		52,10		51,70		51,20		51,20	
rzędna dna kanału	51,15		51,05		51,00		50,70		50,40		50,25	
zagłębienie osi rurociągu	0,95		1,05		1,10		1,00		0,80		0,95	
odległość[m]/spadek[%]	12,00m	1%	4,30m	1%	30,0m	1%	12,7m	2%	6,50m	2%	30,0m	
średnica/materiał odległość od początku	0,00	Dn160 PVC kl."S"	12,00		16,30	Dn160 PVC kl."S"	46,30	Dn160 PVC kl."S"	59,00		65,50	Dn160 PVC kl."S"



Nie pokazany na profilu odcinek D11–D12 wykonać z rury 160PVC ze spadkiem 2%;
studzienki D11 i D12 wykonać z tworzywa jako Dn425

Projektował:	mgr inż. Robert Lipiński upr.171/Sz/2002	Data: 04.2008r
Sprawdził:	mgr inż. Andrzej Matejek upr. ZAP/0074/POOS/06	
Tytuł:	Budowa sali gimnastycznej oraz łącznika z budynkiem istniejącej szkoły podstawowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.	Skala: 1:100 1:200
Adres:	Krzywin dz. nr. 445/14 , 445/15 , 386/2 obr. Krzywin , gm. Widuchowa	
Inwestor:	Gmina Widuchowa , ul.Grunwaldzka 8 , 74–120 Widuchowa	
Część:	INSTALACJE SANITARNE	
Nazwa rysunku:	PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ	Nr Rys. 3